



LISTADO DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR SOLICITUD DE CONEXIÓN

DOCUMENTO		Tipo de Solicitud	
		Cuenta Definitivas	Provisionales de Obra
Formulario de Solicitud de Conexión			
Certificado de conformidad RETIE (Transformación, distribución MT/BT y uso final)		*	
Declaración de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas		**	
Prueba VLF para cable subterráneo MT			
Procedimiento de control de riesgos eléctricos según RETIE 2013, artículo 28.2 b)			
Factura original de compra del transformador			
Licencia de construcción			
Resumen de cuentas en FORMATO DIGITAL			
MEDIDAS SEMI DIRECTAS	<p>Original de los protocolos de CT'S especificando el N° de serie de elementos a instalar, deben contener las pruebas de precisión de magnitud y ángulo.</p> <p>Su vigencia será de 18 meses desde la fecha de calibración hasta la puesta en servicio.</p> <p>Para fronteras comerciales su vigencia será de 6 meses desde la fecha de calibración hasta la puesta en servicio, según lo establecido en los literales f y g del anexo 3 de la Resolución CREG 038 de 2014.</p>		
MEDIDAS INDIRECTAS	<p>Original de los protocolos de CT'S y PT'S especificando el N° de serie de elementos a instalar, deben contener:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Las pruebas de precisión de magnitud y ángulo. 2. Las pruebas medición de descargas parciales y pruebas dieléctricas <p>Su vigencia será de 18 meses desde la fecha de calibración hasta la puesta en servicio.</p> <p>Para fronteras comerciales su vigencia será de 6 meses desde la fecha de calibración hasta la puesta en servicio, según lo establecido en los literales f y g del anexo 3 de la Resolución CREG 038 de 2014.</p>		

* No aplica para las excepciones indicadas en artículo 34.8 del REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE)

** Sólo aplica para los casos en lo que según el artículo 34.8 del REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) no requiere certificado de conformidad