



## LISTADO DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR SOLICITUD DE CONEXIÓN

DOCUMENTO		Tipo de Solicitud	
		Cuenta Definitivas	Provisionales de Obra
Formulario de Solicitud de Conexión		✓	✓
Certificado de conformidad RETIE (Transformación, distribución MT/BT y uso final)		✓*	
Declaración de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas		✓**	✓
Prueba VLF para cable subterráneo MT		✓	✓
Procedimiento de control de riesgos eléctricos según RETIE 2013, artículo 28.2 b)			✓
Factura original de compra del transformador		✓	✓
Licencia de construcción			✓
Resumen de cuentas		✓***	✓***
<b>MEDIDAS SEMI DIRECTAS</b>	<p>Original de los protocolos de CT'S especificando el N° de serie de elementos a instalar, deben contener las pruebas de precisión de magnitud y ángulo.</p> <p>Su vigencia será de 18 meses desde la fecha de calibración hasta la puesta en servicio.</p> <p>Para fronteras comerciales su vigencia será de 6 meses desde la fecha de calibración hasta la puesta en servicio, según lo establecido en los literales f y g del anexo 3 de la Resolución CREG 038 de 2014.</p>	✓	✓
<b>MEDIDAS INDIRECTAS</b>	<p>Original de los protocolos de CT'S y PT'S especificando el N° de serie de elementos a instalar, deben contener:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las pruebas de precisión de magnitud y ángulo.</li> <li>2. Las pruebas medición de descargas parciales y pruebas dieléctricas</li> </ol> <p>Su vigencia será de 18 meses desde la fecha de calibración hasta la puesta en servicio.</p> <p>Para fronteras comerciales su vigencia será de 6 meses desde la fecha de calibración hasta la puesta en servicio, según lo establecido en los literales f y g del anexo 3 de la Resolución CREG 038 de 2014.</p>	✓	✓

\* No aplica para las excepciones indicadas en artículo 34.8 del REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE)

\*\* Sólo aplica para los casos en lo que según el artículo 34.8 del REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) no requiere certificado de conformidad

\*\*\* Para solicitudes realizadas en oficinas fuera de Bogotá